



Štev.: 43030-1/2010-D6

Datum: 05. 05. 2010

Odgovori na vprašanja ponudnikov z dne 03. 05. 2010

Naročnik, Občina Starše, je na Portalu javnih naročil dne, 26. 04. 2010 pod št. objave JN331/2010 objavil javni razpis **IZGRADNJA VRTCA PIKAPOLONICA V MARJETI NA DRAVSKEM POLJU** po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2.

Vprašanje ponudnika oddano: 3.5.2010, ob 10:28

Pri pregledu popisov za elektroinštalacijska dela smo ugotovili:

Pri jakem toku – pozicija 30 – ogrevanje žlot in žlebov – ni podatkov.

Pri šibkem toku – ure – ni količin.

Odgovor naročnika:

Pravilen popis del za pozicijo 30 – Jaki tok se glasi:

30	Instalacija za ogrevanje žlot, odtokov n tlaka po specifikaciji in ponudbi EGRO-ZORMAN		
	* stikalna oprema z diferenčno in kratkostično zaščito ter avtomatiko za upravljanje preko temperaturnega regulatorja	kpl	1
	* temperaturni regulator	kpl	2
	* elektronski vklop s tipali za samodejni vklop ob prisotnosti snega	kpl	1
	* električni grelni kabli proizvajalca ERGO-ZORMAN za ogrevanje žlebov :		
	grelni kabel tip ES 35, moči 35W/m, komplet s pritrdilno in obesno opremo	m1	280
	* kabel za ogrevanje asfaltnega tlaka	m1	110
	* dovodni kabel za napajanje grelnih kablov NYY-J 3x2,5 mm ²	m1	240
	* vodniki za priključitev tipal vlage in temperature :		
	IY STY-J 2x0,8 mm, v PN ceveh Φ 13,5 mm	m1	190
	IY STY-J (3x0,8) mm, v PN ceveh Φ 13,5 mm	m1	170
	* RAYCHEM spoji 230V za priklop grelnih kablov na dovodne kable	kos	12
	* meritve, testiranje opreme, sheme	kpl	1

Pravilen popis za Električne ure pri Šibkem toku se glasi:

ELEKTRIČNE URE

1.	Enostranska ura tip TULIP VM-31, premer 300 mm, z mont. priborom, komplet	kom	5
2.	Dvostranska relejna ura tip TULIP 2VM-31, premer 300 mm, z mont. priborom, komplet	kom	1
3.	Datumska ura DZLMA GH-23 (ali33) vodena preko matične ure	kom	1
4.	Prikazovalnik informacijski pano- displej ura, datum, z mont. priborom, tip IPM 16/4 LEA, komplet	kom	1
5.	Kabel PP 3x1.5 mm ²	m	290
6.	DNP doza	kom	7
7.	Podometna doza, komplet	kom	4
8.	Pregledi, meritve	kom	1
9.	Droben nespacificiran material (doze, ...), manipulativni, prevozni stroški	kom	1
10.	Dobava in montaža matične ure, tip LCU-102, Schaner, z dvema izhodoma in anteno tip DCF-ANT 02	kom	1

ELEKTRIČNE URE SKUPAJ

Vprašanje ponudnika oddano: 3.5.2010, ob 13:01

Pri pregledu razpisne dokumentacije, nismo nikjer našli do katerega roka mora veljati ponudba in do kdaj mora biti veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe?

Odgovor naročnika:

Veljavnost ponudbe določa XVIII. člen Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Veljavnost garancije za resnost ponudbe pa je določena v Vzorcju Garancije za resnost ponudbe OBR-16.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij; prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.

Žig

Predstojnik naročnika

Ž u p a n:

Vili Ducman