



OBČINA STARŠE
OBČINSKA UPRAVA
Starše 93/I, 2205 STARŠE
☎ 02/686-48-00, Faks: 02/686-48-10
E-mail: obcina@starse.si

Številka: 43040-1/2010-D6

Datum: 2.3.2010

ZADEVA: Dodatno pojasnilo k vprašanju št. 4 ponudnika k JNMV za izdelavo projektov za legalizacijo objektov športnih društev

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Geomehansko poročilo je sestavni del projektne dokumentacije, ali ga priskrbi naročnik?

ODGOVOR:

Vsi objekti so zgrajeni na prodnatih tleh (Dravsko polje), podtalnica ni visoka: v Marjeti več kot 10 m, Prepolju 5- 7 m (izkop bivše gramoznice) in Zlatoličju okoli 5 m (spodnja Dravska terasa – ob poplavih reke Drave igrišče in objekt ŠD ni nikoli pod vodo). Zato menimo, da geomehansko poročilo ni potrebno. Če bi upravna enota vseeno zahtevala še to poročilo kot dopolnitev projekta, ga bo naročila Občina Starše.

Vprašanje in odgovor sta objavljena tudi na portalu javnih naročil male vrednosti.

Pripravil: Bojan GRUS

Vili DUCMAN
ŽUPAN
OBČINE S T A R Š E