



OBČINA STARŠE

OBČINSKA UPRAVA

Starše 93 2205 STARŠE

Telefon: 02 686 48 00, Fax: 02 686 48 10

E-mail: obcina@starse.si



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj

Številka: 43030-2/2011-D4

Datum: 05. 07. 2011

Predmet: ODGOVORI NA VPRAŠANJA PONUDNIKOV

Naročnik Občina Starše je na portalu javnih naročil po številko JN6172/2011, dne 08. 06. 2011, objavil javni razpis za izgradnjo vrtca Najdihojca v Staršah.

V času trajanja razpisa je naročnik na portalu odgovoril na naslednja vprašanja ponudnikov.

Jeklena konstrukcija nadstreškov

Objava odgovora na portalu JN: 28.6.2011, 16:30

PONUĐNIKOV VO VPRAŠANJE:

Prosimo za objavo detajlov jeklene strešne konstrukcije steklenih nadstreškov.

ODGOVOR:

Detajli jeklene konstrukcije steklenih nadstreškov (opis profilov in sestava) so razvidni iz tlorisa ostrejšja /list 6/ ter prerezov 1-1, 2-2 in 3-3 /listi 8-10/ (sestavni del projekta za izvedbo), ki je že objavljen v obliki pdf na naši spletni strani in je sestavni del objavljene razpisne dokumentacije. Ta projekt si je možno ogledati tudi na sedežu Občine starše v času uradnih ur.

Jeklena konstrukcija steklenih nadstreškov - 1. dopolnitev,

Objava odgovora na portalu JN: 29.6.2011, 15:55

PONUĐNIKOV VO VPRAŠANJE:

Vezano na objavljen odgovor z dne 28.6.2011, 16:30 - jeklena konstrukcija nadstreškov, vas naprošamo za objavo prereza 1-1, katerega ni zaslediti med objavljenimi načrti.

ODGOVOR:

S celotnim prerezom v digitalni obliki žal ne razpolagamo. Izsek za stekleno nadstrešnico iz prereza 1-1, ki je skoraj identičen prerezu 2-2, bomo v pdf obliki objavili na naši spletni strani.

Izpolnjevanje referenc

Objava odgovora na portalu JN: 1.7.2011, 13:08

PONUĐNIKOV VO VPRAŠANJE:

Ali lahko ponudnik reference izpolnjuje skupaj s partnerjem?

ODGOVOR:

V skladu s tretjim odstavkom XIV. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe št. 43030-2/2011-2 se za vsakega partnerja posebej ugotavlja le izpolnjevanje pogojev od 01. do 12. točke VIII. člena navodil. Reference pogodbenih partnerjev pa se seštevajo, torej morajo vsi pogodbeni partnerji skupaj dosegati zahtevane reference!

Točkovni snegolovi

Objava odgovora na portalu JN: 5.7.2011, 08:24

PONUĐNIKOV VPRASHANJE:

Za postavko 24. pri krovsko kleparskih delih (tipski točkovni snegolovi) nas zanima ali je navedena pravilna merska enota oz. ali je navedena pravilna količina?

ODGOVOR:

V popisu del je navedena površina strehe (815 m²). Gostota oz. količina točkovnih snegolovov je odvisna od navodila proizvajalca strešne kritine in naklona ter oblike strehe v skladu s standardi.

Velikost predpražnikov

Objava odgovora na portalu JN: 5.7.2011, 08:58

PONUĐNIKOV VPRASHANJE:

Prosimo za potrditev, da je pri postavkah 8. in 9., pri Ključavničarskih delih (predpražniki) prišlo do napake merske enote pri dimenzijah predpražnikov. In sicer 180x100 cm (ne metrov, kot je navedeno v popisu), ter 120x60 cm (ne metrov, kot je navedeno v popisu).

ODGOVOR:

Kljub temu, da smo v V. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe št. 43030-2/2011-2 določili rok, do katerega je bilo možno postavljati vprašanja (01. 07. 2011), podajamo odgovor tudi na to vprašanje.

Da, gre za očitno napako, saj so zunanji gabariti objekta le 30 x 40 m. Dimenzije predpražnikov so pri postavkah 8. in 9. pri Ključavničarskih delih 180x100 cm in 120x60 cm.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij; prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.

Pripravil:
Bojan GRUS

OBČINA STARŠE
Bojan KIRBIŠ
Župan